

Druckgrenzwert für Druck an der PK-Oberkante: 20 Pa

		Ofen						
Gesamtzeit [Min.]	Versuchszeit [Min.]	zul. pos. Abw. Ofensonde	zul. neg. Abw. Ofensonde	mittl. Sollwert [°C]	mittl. Istwert [°C]	Hallentemp. [°C]	Oberinnen druck [Pa]	
0				20	20	22,4		
1				20	20	22,7		
2				20	21	22,8		
3				20	21	23,1		
4				20	21	23,2		
5				20	25	23,3		
5	0	231	31	131	45	23,3		
6	1	466	266	366	307	23,6		
7	2	554	354	454	468	23,6		
8	3	609	409	509	500	23,8		
9	4	649	449	549	545	23,8		
10	5	680	480	580	579	24,4		
11	6	706	506	606	595	24,5	19	
12	7	728	528	628	633	24,4	19	
13	8	748	548	648	638	24,0	19	
14	9	765	565	665	660	23,7	19	
15	10	780	580	680	676	23,8	19	
16	11	794	594	694	693	23,6	19	
17	12	807	607	707	705	23,7	19	
18	13	819	619	719	716	23,7	19	
19	14	830	630	730	728	23,7	19	
20	15	840	640	740	739	24,1	19	
21	16	849	649	749	746	24,4	19	
22	17	858	658	758	753	24,2	19	
23	18	867	667	767	761	24,1	19	
24	19	875	675	775	767	24,2	19	
25	20	882	682	782	774	24,0	19	
26	21	889	689	789	782	24,2	19	
27	22	896	696	796	785	24,3	19	
28	23	903	703	803	797	24,3	19	
29	24	909	709	809	808	24,2	19	
30	25	915	715	815	815	24,4	19	
31	26	921	721	821	822	24,3	19	
32	27	927	727	827	830	24,5	19	
33	28	932	732	832	835	24,4	19	