

**BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG**

GESELLSCHAFT M.B.H.

STAATLICH AKKREDITIERTE PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE GEMÄSS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-I/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89 / A-1030 WIEN, STROHGASSE 26/TÜR 4, TELEFON: 01/4071972-0, FAX: 01/4071972-4

A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0, FAX: 0512/345509-20

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116D REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

Gesamtzeit [Min.]	Versuchs- zeit [Min.]	Ofen						Oberinnen druck [Pa]
		zul. pos. Abw. Ofensonde	zul. neg. Abw. Ofensonde	mittl. Sollwert [°C]	mittl. Istwert [°C]	Hallentemp. [°C]		
34	29	937	737	837	841	24,4	19	
35	30	942	742	842	846	24,5	19	
36	31	947	747	847	852	24,5	19	
37	32	952	752	852	858	24,4	19	
38	33	956	756	856	861	24,6	19	
39	34	961	761	861	864	24,5	19	
40	35	965	765	865	871	24,6	19	
41	36	969	769	869	873	24,6	19	
42	37	973	773	873	879	24,8	19	
43	38	977	777	877	878	24,9	19	
44	39	981	781	881	880	24,9	19	
45	40	985	785	885	883	25,1	19	
46	41	989	789	889	886	25,1	19	
47	42	992	792	892	888	25,2	19	
48	43	996	796	896	893	25,0	19	
49	44	999	799	899	895	25,3	19	
50	45	1003	803	903	898	25,2	19	
51	46	1006	806	906	900	25,2	19	
52	47	1009	809	909	904	25,0	19	
53	48	1012	812	912	906	25,1	19	
54	49	1015	815	915	910	25,3	19	
55	50	1018	818	918	912	21,7	19	
56	51	1021	821	921	916	25,5	19	
57	52	1024	824	924	920	25,5	19	
58	53	1027	827	927	922	25,5	19	
59	54	1030	830	930	923	25,4	19	
60	55	1033	833	933	926	25,3	19	
61	56	1035	835	935	928	25,3	19	
62	57	1038	838	938	932	25,4	19	
63	58	1040	840	940	936	25,3	19	
64	59	1043	843	943	938	25,5	19	
65	60	1045	845	945	940	25,5	19	
66	61	1048	848	948	943	25,6	19	
67	62	1050	850	950	945	25,5	19	
68	63	1053	853	953	948	25,6	19	

Versuchsdatum: 08.08.2006 gespeichert unter: Zema0808.XLS

Beilage B: Versuchsprotokoll, Seite 8 von 33