

BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.

STAATLICH AKKREDITIERTE PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE GEMÄSS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-I/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

 A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89 / A-1030 WIEN, STROHGASSE 26/TÜR 4, TELEFON: 01/4071972-0, FAX: 01/4071972-4
 A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0, FAX: 0512/345509-20

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116D REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

		Ofen						
Gesamtzeit [Min.]	Versuchszeit [Min.]	zul. pos. Abw. Ofensonde	zul. neg. Abw. Ofensonde	mittl. Sollwert [°C]	mittl. Istwert [°C]	Hallentemp. [°C]	Oberinnen druck [Pa]	
69	64	1055	855	955	950	25,7	19	
70	65	1057	857	957	953	25,7	19	
71	66	1060	860	960	955	25,8	19	
72	67	1062	862	962	958	25,7	19	
73	68	1064	864	964	959	25,8	19	
74	69	1066	866	966	961	25,8	19	
75	70	1068	868	968	964	25,9	19	
76	71	1071	871	971	966	26,0	19	
77	72	1073	873	973	968	26,1	19	
78	73	1075	875	975	970	26,1	19	
79	74	1077	877	977	972	26,2	19	
80	75	1079	879	979	973	26,2	19	
81	76	1081	881	981	976	26,2	19	
82	77	1083	883	983	980	26,3	19	
83	78	1085	885	985	982	26,3	19	
84	79	1087	887	987	983	26,5	19	
85	80	1088	888	988	985	26,4	19	
86	81	1090	890	990	987	26,5	19	
87	82	1092	892	992	989	26,5	19	
88	83	1094	894	994	990	26,6	19	
89	84	1096	896	996	992	26,4	19	
90	85	1097	897	997	993	26,5	19	
91	86	1099	899	999	995	26,4	19	
92	87	1101	901	1001	998	26,4	19	
93	88	1103	903	1003	999	26,5	19	
94	89	1104	904	1004	1000	26,6	19	
95	90	1106	906	1006	1002	26,6	19	
96	91	1108	908	1008	1004	26,6	19	
97	92	1109	909	1009	1001	26,7	19	
98	93	1111	911	1011	999	26,7	19	
99	94	1112	912	1012	997	26,7	19	
100	95	1114	914	1014	1008	26,7	19	

Versuchsdatum: 08.08.2006 gespeichert unter: Zema0808.XLS

Beilage B: Versuchsprotokoll, Seite 9 von 33