

		Ofen				
Gesamtzeit [Min.]	Versuchs- zeit [Min.]	A-Ist [Min.*C]	A-Soll [Min.*C]	Abweichung	zul. pos. Abweichung	zul. neg. Abweichung
69	64	49315	49483	-0,34	2,50	-2,50
70	65	50267	50439	-0,34	2,50	-2,50
71	66	51221	51398	-0,34	2,50	-2,50
72	67	52178	52358	-0,34	2,50	-2,50
73	68	53137	53322	-0,35	2,50	-2,50
74	69	54097	54287	-0,35	2,50	-2,50
75	70	55060	55254	-0,35	2,50	-2,50
76	71	56025	56224	-0,35	2,50	-2,50
77	72	56993	57195	-0,35	2,50	-2,50
78	73	57962	58169	-0,36	2,50	-2,50
79	74	58933	59145	-0,36	2,50	-2,50
80	75	59906	60123	-0,36	2,50	-2,50
81	76	60880	61102	-0,36	2,50	-2,50
82	77	61858	62084	-0,36	2,50	-2,50
83	78	62839	63068	-0,36	2,50	-2,50
84	79	63821	64053	-0,36	2,50	-2,50
85	80	64806	65041	-0,36	2,50	-2,50
86	81	65792	66030	-0,36	2,50	-2,50
87	82	66780	67021	-0,36	2,50	-2,50
88	83	67769	68014	-0,36	2,50	-2,50
89	84	68760	69009	-0,36	2,50	-2,50
90	85	69753	70006	-0,36	2,50	-2,50
91	86	70747	71004	-0,36	2,50	-2,50
92	87	71743	72004	-0,36	2,50	-2,50
93	88	72742	73006	-0,36	2,50	-2,50
94	89	73741	74009	-0,36	2,50	-2,50
95	90	74743	75014	-0,36	2,50	-2,50
96	91	75746	76021	-0,36	2,50	-2,50
97	92	76749	77030	-0,36	2,50	-2,50
98	93	77749	78040	-0,37	2,50	-2,50
99	94	78747	79052	-0,39	2,50	-2,50
100	95	79750	80065	-0,39	2,50	-2,50