

BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.

STAATLICH AKKREDITIERTE PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE GEMÄSS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-I/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89 / A-1030 WIEN, STROHGASSE 26/TÜR 4, TELEFON: 01/4071972-0, FAX: 01/4071972-4

A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0, FAX: 0512/345509-20

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116D REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

		Ofen				
Gesamtzeit [Min.]	Versuchs- zeit [Min.]	A-Ist [Min.*C]	A-Soll [Min.*C]	Abweichung	zul. pos. Abweichung	zul. neg. Abweichung
101	96	80762	81080	-0,39	2,50	-2,50
102	97	81783	82096	-0,38	2,50	-2,50
103	98	82807	83114	-0,37	2,50	-2,50
104	99	83832	84133	-0,36	2,50	-2,50
105	100	84857	85154	-0,35	2,50	-2,50

Versuchsdatum: 08.08.2006 gespeichert unter: Zema0808.XLS

Beilage B: Versuchsprotokoll, Seite 14 von 33