

STAATLICH AKKREDITIERTE PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE GEMÄSS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-I/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89 / A-1030 WIEN, STROHGASSE 26/TÜR 4, TELEFON: 01/4071972-0, FAX: 01/4071972-4

A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0, FAX: 0512/345509-20

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116D REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

Belastung									
Zeit	Gesamtzeit [Min.]	Versuchszeit [Min.]	Prüflast Sollwert [kN/m²]	Prüflast Istwert [kN/m²]	Abweichung [%]	Durchbiegung Ist-Wert [mm]	max. zul. Durchbiegung [mm]	Durchbiegungsrate Ist-Wert [mm/min]	max.zul. Durchbiegungsrate [mm/min]
11:16:32	91	86	2,4	2,43	1,20	112	345	0	15,3
11:17:32	92	87	2,4	2,43	1,30	113	345	1	15,3
11:18:32	93	88	2,4	2,41	0,54	113	345	0	15,3
11:19:32	94	89	2,4	2,42	1,01	114	345	1	15,3
11:20:32	95	90	2,4	2,42	0,94	114	345	0	15,3
11:21:32	96	91	2,4	2,42	0,65	115	345	1	15,3
11:22:32	97	92	2,4	2,41	0,22	115	345	0	15,3
11:23:32	98	93	2,4	2,41	0,40	115	345	0	15,3
11:24:32	99	94	2,4	2,42	0,68	115	345	0	15,3
11:25:32	100	95	2,4	2,41	0,39	115	345	0	15,3
11:26:32	101	96	2,4	2,40	0,11	115	345	0	15,3
11:27:32	102	97	2,4	2,40	0,04	115	345	0	15,3
11:28:32	103	98	2,4	2,42	1,00	115	345	0	15,3
11:29:32	104	99	2,4	2,41	0,26	115	345	0	15,3
11:30:32	105	100	2,4	2,40	-0,10	115	345	0	15,3