

Max. Temperaturerhöhung für einen Einzelwert: 180 °C

Max. Temperaturerhöhung für den Durchschnitt: 140 °C

Die angegebenen Werte der Messwerte sind Temperaturerhöhungen gegenüber der Anfangswerte.

Gesamtzeit [Min.]	Versuchs- zeit [Min.]	Mittlere Temperatur					Durchschnitt
		Messpunkt 1 [C]	Messpunkt 2 [C]	Messpunkt 3 [C]	Messpunkt 4 [C]	Messpunkt 5 [C]	
69	64	96,2	82,4	135,0	85,8	212,2	122,3
70	65	100,1	84,9	137,2	86,9	238,9	129,6
71	66	105,1	87,2	141,0	87,8	263,0	136,8
72	67	109,3	88,9	142,9	88,9	284,8	142,9
73	68	112,8	91,1	144,6	89,8	312,1	150,1
74	69	117,0	92,8	143,7	91,7	347,4	158,5
75	70	121,1	94,6	144,3	92,9	371,5	164,9
76	71	124,4	96,6	145,5	95,1	382,4	168,8
77	72	127,5	98,3	146,1	96,7	388,4	171,4
78	73	131,8	100,3	145,5	98,1	392,5	173,6
79	74	134,7	102,7	145,2	99,8	395,1	175,5
80	75	138,2	105,1	145,2	101,7	395,6	177,1
81	76	141,4	108,3	145,8	105,5	394,7	179,1
82	77	144,6	110,8	146,5	110,1	390,1	180,4
83	78	148,2	113,9	147,1	114,9	390,2	182,9
84	79	151,4	117,0	148,6	119,6	382,7	183,9
85	80	154,0	120,1	150,4	123,2	373,4	184,2
86	81	157,0	123,1	151,2	130,3	371,1	186,5
87	82	160,5	126,6	152,4	136,0	361,8	187,4
88	83	164,0	129,6	152,3	142,3	355,8	188,8
89	84	166,8	132,6	152,1	148,4	349,4	189,9
90	85	170,1	136,0	152,4	154,6	344,4	191,5
91	86	173,1	139,7	152,9	161,0	337,8	192,9
92	87	175,8	143,5	154,1	166,9	332,0	194,5
93	88	177,7	147,5	154,7	172,3	326,3	195,7
94	89	179,1	151,1	156,8	177,1	322,3	197,3
95	90	181,1	154,1	158,8	181,0	318,0	198,6
96	91	183,4	156,0	159,8	183,5	316,1	199,8
97	92	186,6	157,0	159,8	187,7	314,5	201,1
98	93	188,9	158,3	161,0	192,0	311,0	202,2
99	94	191,6	159,4	161,3	195,5	305,2	202,6
100	95	194,4	161,2	161,9	198,3	297,0	202,6