

**Max. Temperaturerhöhung für einen Einzelwert: 180 °C**

Die angegebenen Werte der Messwerte sind Temperaturerhöhungen gegenüber der Anfangswerte.

Gesamtzeit [Min.]	Versuchszeit [Min.]	Maximal Temperatur					Durchschnitt
		Messpunkt 6 [C]	Messpunkt 7 [C]	Messpunkt 8 [C]	Messpunkt 9 [C]	Messpunkt 10 [C]	
34	29	18,5	23,0	38,5	32,5	15,3	25,6
35	30	21,4	24,0	41,0	34,2	16,9	27,5
36	31	22,0	24,1	41,9	35,2	17,3	28,1
37	32	24,7	26,1	44,6	37,5	18,9	30,4
38	33	27,2	27,9	46,6	39,4	20,3	32,3
39	34	29,5	30,4	48,9	41,8	22,0	34,5
40	35	31,9	32,9	51,1	44,0	24,0	36,8
41	36	33,8	36,1	53,3	46,3	26,2	39,1
42	37	36,2	39,1	55,3	48,4	29,0	41,6
43	38	38,6	43,2	57,9	50,4	32,4	44,5
44	39	42,4	45,9	60,3	52,5	36,0	47,4
45	40	45,5	50,9	62,3	54,7	39,2	50,5
46	41	50,8	54,1	64,3	57,4	41,8	53,7
47	42	54,9	58,2	65,5	60,2	44,8	56,7
48	43	59,2	61,4	66,9	48,8	47,8	56,8
49	44	63,7	63,1	67,9	52,2	50,0	59,4
50	45	66,4	65,2	68,7	53,4	52,6	61,3
51	46	68,9	67,4	69,4	53,0	55,8	62,9
52	47	72,1	69,2	69,7	52,4	58,2	64,3
53	48	77,0	70,9	70,9	52,6	60,6	66,4
54	49	79,8	72,6	71,8	53,0	62,9	68,0
55	50	83,1	74,6	73,2	53,1	65,6	69,9
56	51	84,2	76,0	75,0	53,2	68,2	71,3
57	52	87,3	77,8	77,6	54,0	70,7	73,5
58	53	89,0	79,9	81,8	54,4	72,9	75,6
59	54	91,5	81,7	86,7	55,4	74,9	78,1
60	55	93,5	83,3	91,8	55,4	76,9	80,2
61	56	95,5	85,2	96,5	56,1	78,4	82,3
62	57	97,7	87,4	100,1	57,0	79,6	84,4
63	58	99,8	89,2	103,5	57,4	80,9	86,1
64	59	101,2	91,7	106,4	57,8	82,3	87,9
65	60	103,2	93,7	108,5	58,6	83,9	89,6
66	61	103,5	94,4	111,3	60,0	85,4	90,9
67	62	103,7	96,3	113,2	60,7	87,4	92,2
68	63	104,8	97,7	116,0	62,4	89,0	94,0

Versuchsdatum: 08.08.2006 gespeichert unter: Zema0808.XLS

Beilage B: Versuchsprotokoll, Seite 30 von 33