

STAATLICH AKKREDITIERTE PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE GEMÄSS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-I/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89 / A-1030 WIEN, STROHGASSE 26/TÜR 4, TELEFON: 01/4071972-0, FAX: 01/4071972-4
 A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0, FAX: 0512/345509-20

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116D REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

Max. Temperaturerhöhung für einen Einzelwert: 180 °C

Die angegebenen Werte der Messwerte sind Temperaturerhöhungen gegenüber der Anfangswerte.

		Maximal Temperatur					
Gesamtzeit [Min.]	Versuchszeit [Min.]	Messpunkt 6 [C]	Messpunkt 7 [C]	Messpunkt 8 [C]	Messpunkt 9 [C]	Messpunkt 10 [C]	Durchschnitt
101	96	122,7	130,2	199,1	162,4	123,0	147,5
102	97	123,4	130,0	201,1	164,1	123,3	148,4
103	98	123,6	129,7	202,5	165,0	123,7	148,9
104	99	124,3	130,3	203,7	165,7	123,1	149,4
105	100	124,1	130,5	205,2	166,3	124,1	150,0